

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«15» серпня 2025 року

м. Біла Церква

Комісією у складі:

1. Заступник голови районної державної адміністрації, голова комісії СВАРИЧЕВСЬКИЙ Ярослав Володимирович
2. Заступник начальника відділу гуманітарного розвитку районної державної адміністрації, секретар комісії ДОЛМАТОВА Ірина Вікторівна
3. В.о. начальника відділу з питань цивільного захисту населення районної державної адміністрації, ДОВГУША Руслан Олександрович
4. Заступник начальника відділу взаємодії з громадами Білоцерківського управління поліції ГУНП в Київській області, майор поліції КВЯТКІВСЬКИЙ Віктор Юрійович
5. Начальник відділу гуманітарного розвитку районної державної адміністрації, КРИЛЕВЕЦЬ Надія Михайлівна
6. Начальник відділу містобудування, архітектури та інфраструктури районної державної адміністрації ОСТАПЕНКО Вадим Сергійович
7. Начальник відділу житлово – комунального господарства, зв'язку, екології, природних ресурсів та захисту довкілля Білоцерківської районної військової адміністрації, заступник голови комісії ПАСЕКА Михайло Андрійович
8. Представник Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці (за згодою)
9. Провідний фахівець ВОЗ ЦЗ Білоцерківського РУ ГУ ДСНС України в Київській області, лейтенант СП ЦЗ СТАЧ Андрій Михайлович

у присутності т.в.о. директора МЕНДАК СВІТЛАНИ ДМИТРІВНИ проведено огляд об'єкта, розташованого за адресою: м. Біла Церква, проспект Незалежності 52/4, найпростіше укриття (підвальне приміщення).

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):

- найпростіше укриття для слухачів та працівників закладу освіти розташованого в закладі освіти, корпусі №1.

Загальна площа 300 кв.м, - загальний об'єм 510 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

- технічний: справний
- санітарний: задовільний
- загальний стан приміщень: чисті, не захаращені, сухі

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів:

- 2 виходи:
- засоби для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відсутні

4. Стан систем вентиляції: - природна, штучна

5. Стан системи водопостачання: - централізоване водопостачання, інші ємності для питної води, в наявності допоміжні баки з питною водою.
6. Стан каналізаційної системи: - передбачено проектом Санвузли – один
7. Стан систем опалення не передбачено.
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: в наявності, електрообладнання справне
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: локальна, обладнана Wi-Fi пристроєм.
10. Протипожежний стан:
- Автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації автоматична пожежна сигналізація в наявності.
- Наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння – пожежогасіння укомплектовано

ВИСНОВОК



про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття



Підвальне приміщення Білоцерківського механіко-енергетичного фахового коледжу, Київської області, рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття, можна використовувати від дії звичайних засобів ураження: стрілецької зброї, уламків ручних гранат, уламків артилерійських боєприпасів та включення до фонду захисних споруд.

За умов: забезпечення виконання вимог законодавства, зокрема й оновлених державних будівельних норм (ДБН В.2.2-5:2023 Захисні споруди ЦЗ), до використання, утримання та реконструкції захисних споруд ЦЗ та найпростіших укриттів у закладах освіти

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення до вимог

щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
	Заступник голови районної державної адміністрації, голова комісії СВАРИЧЕВСЬКИЙ Ярослав Володимирович
	Заступник начальника відділу гуманітарного розвитку районної державної адміністрації, секретар комісії ДОЛМАТОВА Ірина Вікторівна
	В.о. начальника відділу з питань цивільного захисту населення районної державної адміністрації, ДОВГУША Руслан Олександрович
	Заступник начальника відділу взаємодії з громадами Білоцерківського управління поліції ГУНП в Київській області, майор поліції КВЯТКІВСЬКИЙ Віктор Юрійович

	Начальник відділу гуманітарного розвитку районної державної адміністрації, КРИЛЕВЕЦЬ Надія Михайлівна
	Начальник відділу містобудування, архітектури та інфраструктури районної державної адміністрації ОСТАПЕНКО Вадим Сергійович
	Начальник відділу житлово-комунального господарства, зв'язку, екології, природних ресурсів та захисту довкілля Білоцерківської районної військової адміністрації, заступник голови комісії ПАССКА Михайло Андрійович
	Представник Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці (за згодою)
	Провідний фахівець ВОЗ ЦЗ Білоцерківського РУ ГУ ДСНС України в Київській області, лейтенант СП ЦЗ СТАЧ Андрій Михайлович
	
З актом ознайомлений:	
Т.в.о. директора БМЕФК 	
	Світлана Дмитрівна МЕНДАК
26.08.2025 року	